Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52
Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике

Дата отбора проб 20.04.2021 г.
Объект, из которого отобраны пробы ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение: ***с.п. Хатуей, Лескенского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства:
Анализ начат 20.04.2021г. 13-55 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качество	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	12-05	Администрация, в/к	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2	12-15	Скважина «Нижняя»	0	0	0	0	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3	12-20	Ул. Ленина, 3	0	0	0	0	2 КОЕ	4 КОЕ	4 КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал ***Ансокова И.Х.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С., Кодзокова Р.В.***

ГКУ КБР "ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ» ***З.Н.Сергеева***